

निविदा आमंत्रण सूचना

चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर) और (केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) में स्थित हमारी शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों/मुद्रा तिजोरी का विद्युत लेखा परीक्षण करने के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली) बैंक के अनुबंध की सामान्य शर्तों, अनुबंध की विशेष नियम एवं शर्तें तथा अनुबंध की विशिष्ट नियम एवं शर्तों, मानक विनिर्देशों, कार्य की सीमा, बोलीदाताओं को विशेष निर्देशों के अनुसार निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्य करने के लिए निम्न में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना, जैसा कि आगामी पृष्ठों और अनुलग्नकों को संलग्न करना।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय, में स्थित शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों/मुद्रा तिजोरियों में विद्युत लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली प्रतिष्ठित फर्मों से आवेदन आमंत्रित करता है। शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों/मुद्रा तिजोरियों के पते अनुलग्नक 'ए' में संलग्न है।

कार्य का विवरण	संलग्न अनुलग्नक 'ए' के अनुसार विभिन्न शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों/मुद्रा तिजोरी में विद्युत लेखा परीक्षा कार्य करना।
कार्य का स्थान	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर) और (केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)
कार्य की लागत	केवल वाणिज्यिक बोली प्रारूप के अनुसार उद्धृत की जानी है।
निविदा की लागत	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ में देय बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु.1000/- का भुगतान करना होगा।
बयाना जमा राशि	निविदा की लागत का रु.5/-% बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ में देय" के रूप में भुगतान करना होगा।
	निविदा की लागत और ईएमडी राशि के बिना तकनीकी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक द्वारा पात्र फर्म/विक्रेता को कार्य आदेश देने के बाद ईएमडी राशि असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
निविदा प्रकाशन तिथि	23/06/23
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	14/07/25 को 18.00 बजे तक
तकनीकी बोलियों के खुलने की तिथि एवं समय	15/07/25 को 12.00 बजे
संपर्क व्यक्ति का नाम	श्री करण त्यागी, सुरक्षा अधिकारी, आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़
संपर्क नंबर	8077945602
बोली प्रस्तुत करने एवं खोलने का स्थान	उप आंचलिक प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय, एससीओ-58-59, बैंक स्कायर, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़ - 160017
वित्तीय बोलियों के खुलने की तिथि	तकनीकी बोली चरण में अर्हता प्राप्त करने वाले सूचीबद्ध बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
पत्राचार के लिए ई-मेल आईडी	smsecuritychanzo@centralbank.co.in

खरीद, निविदा, आरएफपी, खरीद आदि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए: श्री अनंत कुमार ईमेल anant.in@yahoo.com और श्री निर्मल आनंद जोसेफ देवा ईमेल meghanadeva2022@gmail.com बैंक के स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) हैं।

(टी सी मीना)

उप आंचलिक प्रबन्धक

आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रीत" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited by Chandigarh Zonal Office, Central Bank of India, for carrying out electrical audit of our Branches/Admin offices/Currency chests which are located in Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Punjab, (UT of Jammu & Kashmir), and (UT of Laddakh).

(Technical bid & Commercial Bid) meeting the Under-noted eligibility criteria for carrying out the work specified in the tender document in accordance with the Bank's general conditions of contract, special terms & conditions of Contract & Particular terms & conditions of Contract, Standard specifications, Extent of work, Special instructions to bidders as appended on subsequent pages & Annexures.

Central Bank of India, Chandigarh Zonal Office invites applications from reputed firms, satisfying the eligibility norms stipulated herein this tender document, for carrying out the electrical audit work at Branches/Admin offices/Currency chests which are located in Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Punjab (UT of Jammu & Kashmir), and (UT of Laddakh). The location with address of the Branches/Admin offices/ Currency Chests is attached in Annexure 'A'

Description of Work	Carrying out Electrical Audit work at various Branches/Admin offices/ Currency Chests as per attached Annexure 'A'
Place of work	Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Punjab, (UT of Jammu & Kashmir), and (UT of Laddakh).
Cost of work	To be quoted as per the Commercial bid format only
Cost of tender	Payment of ₹1000/- to be made in the form of Banker's cheque / Demand Draft payable in the name of Chandigarh Zonal Office, Central Bank of India, payable at Chandigarh.
Earnest Money Deposit	Payment of ₹5% of the cost of tender/- to be made in the form of Banker's cheque / Demand draft in the name of "Chandigarh Zonal Office, Central Bank of India, payable at Chandigarh".
	Technical bids without Cost of Tender and EMD amount shall NOT be accepted. The EMD amount will be returned to the un-successful bidders after Placing work order to eligible firm/vendor by Bank. The relaxation in EMD deposit will be provided as per Government of India guidelines.
Tender Publish Date	
Last date & time for Submission of Bids	14/07/25 till 1800 Hrs.
Date & time of Opening of Technical Bids	15/07/25 at 1200 hrs.
Contact person name	Sh. Karan Tyagi – Security Officer, Zonal Office Chandigarh
Contact number	8077945602
Place of submission of Bids & opening of bids	Deputy Zonal Head, Central Bank of India, Chandigarh Zonal Office, SCO-58,59 Bank square, Sector 17B Chandigarh-160017.
Date of Opening Financial Bids	Will be informed to short listed Bidders who will qualify Technical Bid stage.
E-mail id for correspondence	smsecuritychanzo@centralbank.co.in

In order to ensure transparency in Procurement, Tendering, RFP, Purchase etc. process: Sh. Anant Kumar Email anant_in@yahoo.com & Sh. Nirmal Anand Joseph Deva Email meghanadeva2022@gmail.com are Bank's Independent External Monitor (IEMs).

T.C Meena

उप आंचलिक प्रमुख / DEPUTY ZONAL HEAD
Chandigarh Zonal Office.

Invitation for Tender / Bids (Electrical Audit) – Terms & conditions

1. Sealed Tenders are invited by Chandigarh Zonal Office, Central Bank of India, for carrying out electrical audit of our Branches/Admin offices/Currency chests which are located in Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Punjab, (UT of Jammu & Kashmir), and (UT of Laddakh). The location with address of the Branches/Admin offices/ Currency Chests is attached in Annexure 'A'.
2. Interested eligible Bidders may submit their response to this tender document at our office located at Deputy Zonal Head, Central Bank of India, Chandigarh Zonal Office, SCO-58,59 Bank square, sector 17B Chandigarh-16001.
3. The response to the Tender document is to be submitted in two-bid system, separately in two sealed covers as per the formats given in this tender document super scribing – "Technical / Commercial Bid for the Electrical Audit :
 - a) Technical bid
 - b) Commercial bid.

Central Bank of India reserves the right to accept or reject in part or full any or all the offers by assigning any valid eligible reasons thereafter at any stage of tender.

Tender terms and conditions:

1. Date of opening of Commercial bids shall be intimated to technically qualified bidders.
2. The bids submitted late on account of any reasons, whatsoever, will NOT be entertained.
3. Tender documents shall be valid for a period of 90 days from the date of opening of the tender. This shall be binding on all the bidders.
4. Tender document is non-transferable and the selected final bidder shall be executing the work order through their authorized employees only and cannot be given as sub-contract.
5. Rates should be quoted both in words and numbers in the financial bids. No alterations in these figures / words are expected. In case of any alterations / strike off, the amount mentioned in the words shall prevail. All the corrections are to be initialed by authorized signatory of the firm.
6. All the supporting documents submitted along with the tender document are to be signed by the authorized signatory.
7. Job may be allotted to more than one vendor/ bidder as per scale of work.
8. Any additions or a deletion in the list of branches is as per the discretion of the Bank.
9. The bidder who carries out the services shall be bound by all applicable laws in UT Chandigarh and hereby undertakes to comply with all laws, ordinances, rules, regulations, bye-laws, decrees and orders whether of Government or other authority or agency having jurisdiction. Bidder shall be responsible for obtaining and maintaining all licenses, permits, clearances, certifications and authorizations which are necessary for the performance of his obligation under scope of work as mentioned in tender document.
10. The award of work order to the selected bidder is subject to Chandigarh jurisdiction.

11. In case of any ambiguity or doubt as to meaning of any of the tender clauses / conditions or, if any further information is required, the matter should immediately be referred to Deputy Zonal Head, Central Bank of India, Chandigarh Zonal Office, SCO-58,59 Bank square, sector 17B Chandigarh-160017.
12. Cost of Tender – An amount of ₹1000/- shall be deposited in the form of Banker's Cheque / Demand Draft issued in the name of "Chandigarh Zonal Office, Central Bank of India, Chandigarh", payable at Chandigarh. Not to be issued before the date of publication of this tender document. This Banker's Cheque / Demand Draft are to be enclosed along with Technical Bid only. **Failure to submit the Cost of Tender by the bidder shall make the document offered by Bidder as Invalid.**
13. EMD – An amount of ₹5 % of tender cost/- shall be deposited in the form of Banker's Cheque / Demand Draft issued in the name of "Chandigarh Zonal Office, Central Bank of India, Chandigarh", payable at Chennai, not issued before the date of publication of this tender document. This Banker's Cheque / Demand Draft are to be enclosed along with Technical Bid only. Failure to submit the EMD by the bidder shall make the document offered by Bidder as invalid. The EMD shall be refundable to the bidder's post placement of work order to eligible bidder. The EMD of the eligible bidder shall be returned only after satisfactory completion of work as per the terms of the tender document. EMD relaxation will be given as per Government of India guidelines.
14. It is the responsibility of the bidder to ensure that their firm participating in the bidding process meets all the eligibility criteria stipulated by the Bank and necessary documents are enclosed wherever required. During the course of evaluation of bids, if Bank requires any documentary evidence required for evaluation, the same shall be intimated and bidder is expected to submit within reasonable time period. In case the documentary evidence could not be submitted within stipulated time period, Bank may discard the proposal submitted by the Bidder. All participating Bidders are requested to check the documents wherever required and be included in the technical bid at the initial stage itself.
15. Notwithstanding the provisions of TCC (Terms and conditions of Contract), the Bidder shall not be liable for forfeiture of its performance security, liquidated damages, or termination for default if and to the extent that the delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.
- 15.1 For purposes of this clause, "Force Majeure" means an events beyond the control of the Bidder and not involving the Bidder's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not restricted to, acts of the Bank in its sovereign capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, and freight embargoes.
- 15.2 If a Force Majeure situation arises, the Bidder shall promptly notify the Bank in writing of such condition and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Bank in writing, the Bidder shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event

Eligibility criteria of the bidder:

The bidder / consultant / firm / company have to fulfill the following criteria:

- (a) Proper infrastructure/ office in UT Chandigarh or in Haryana/Punjab state.
- (b) The bidder should have 3 years' experience in execution of similar works (supporting documents to be annexed in technical bid).
- (c) Average financial turnover for the last 3 financial years should be minimum Rs.50 thousand per year.
- (d) Bidders are required to submit their full bio-data giving details in the enclosed proforma about their organization, experience, technical personnel in their organization, competence etc.

(e) The minimum educational qualification of electrical auditor / consultant should be a diploma holder in electrical engineering (DEE) or BEE certification by Ministry of Energy and Power. Bachelor degree in electrical engineering will be considered as advantage to firm.

(f) Bidder should have experience of minimum 03 years of electrical audit in Government / PSU / Nationalized Banks. Out of these work orders executed, at least ONE order should have been executed in the state of UT Chandigarh/ Punjab/Haryana.

(g) The bidder should submit the copy of registration of the firm.

(h) The bidder should have valid sale tax / TIN number / GST number whichever is applicable.

(i) The employees deputed to Branches should carry ID proof at all times along with copy of the work order

The employees deputed to Branches should carry ID proof at all times along with copy of the work order.

16. All relevant precautions are to be taken by the bidder / electrical auditor while executing the audit work at all locations. The bidder shall be responsible for all injuries to the work or workmen, to persons, animals or things and for all damages to the structural and /or decorative part of property which may arise from the operations or negligence of himself / their employees.

17. Scope of Work:

1. Bidder shall visit all the locations / offices mentioned in the tender document.
2. Bidder shall provide SLD (Systematic Line Diagram) of electrical system of the entire Premises in separate sheet for the entire premises in the electrical audit report. A copy shall be provided to Chandigarh Zonal Office.
3. Bidder shall produce photographs of the problematic areas and also its soft copy format (CD / DVD / pen drive) after execution of audit work.
4. Bidder shall provide technical specification and rating for wire and electrical equipment and recommendations in separate sheet for the Chandigarh Zonal Office premise.
5. **The estimated cost for the implementation of suggested changes/rectifications along with the detailed tender booklet if any shall be submitted.**
6. No additional charges shall be paid to bidder, apart from the prices quoted in commercial bid.
7. **From the date of issuance of order for conducting the electrical audit, the same shall be completed within 45 days.**
8. Bidder will also execute a service level agreement at their own cost with Bank.

Payment Terms:

The 100% payment for the electrical audit will be released on submission of:

- A) GST Invoice for the work carried out.
- B) Submission of satisfactory completion certificate along with recommendations for defects observed, if any, duly signed by the Engineer/Officer in charge and Electrical auditor.
- C) Report of electrical audit carried out, SLD diagram,
- D) Minor defect rectification, if any.
- E) Photographs of problematic areas
- F) Technical specification and rating for wire and electrical equipment and recommendations
- G) The estimated cost for the implementation of suggested changes/rectifications along with the detailed tender booklet

Penalty Terms:

Failure to complete the work within the time limit will attract a penalty of 1% of the total contract value per week subject to a maximum of 10% of the contract value.

Annexure-1
Electrical Audit Inspection Report

शाखा संख्या:
Branch No.:

शाखा का नाम:
Branch Name:

क्रमांक S.No.	विवरण Description	विवरण Details	टिप्पणी Remarks
1	वर्तमान निरीक्षण की तारीख / Date of current inspection		
2	पिछले निरीक्षण की तारीख / Date of previous inspection		
3	पहले प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की तिथि Date of compliance report submitted previously		
4	क्या शाखा से जुड़े एटीएम का निरीक्षण किया जाता है? Whether ATMs attached to the branch are inspected?	हाँ/ नहीं Yes/No	
5	संबंधित बिजली आपूर्तिकर्ता से शाखा को कुल बिजली भार की मंजूरी उपलब्ध है। क्या शाखा 3-चरण या एकल चरण पर चल रही है? Total power load sanction available to the Branch from concerned electricity supplier. Whether branch is running on 3-Phase or Single Phase?	3 फे स / एकल फे स Three phase /Single phase	यदि तीन चरण- वर्तमान वाई चरण वर्तमान बी चरण If three phase- Current Y phaseCurrent B Phase
6	परिसर का कुल कनेक्टेड लोड /Total connected load of the premises		
7	परिसर की मौजूदा अधिकतम बिजली की मांग Existing maximum power demand of the premises		
8	क्या विद्युत भार में वृद्धि की आवश्यकता है? Whether enhancement of power load is required?	हाँ नहीं Yes/No	
9	क्या मौजूदा ऊर्जा मीटर मौजूदा अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? Whether existing energy meter is adequate to cater to existing Maximum demand? यदि नहीं, तो किस वृद्धि की आवश्यकता है? If NOT, what is the enhancement required?	हाँ नहीं Yes/No	
10	क्या मौजूदा मुख्य एमसीबी परिसर के कुल कनेक्टेड लोड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? Whether existing main MCB is adequate to cater to total connected load of premises? यदि नहीं, तो किस वृद्धि की आवश्यकता है? If NOT, what is the enhancement required?	हाँ नहीं Yes/No	
11	क्या अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मापा जाता है? Whether resistance of the earth electrode is measured?	हाँ नहीं Yes/No	
	मूल्य क्या है और यदि सहनीय सीमा के भीतर नहीं है, तो क्या अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है? What is the value and if NOT within the tolerable limit, whether additional work is required?	हाँ नहीं Yes/No	
12	क्या सभी एमसीबी की पर्याप्त क्षमता और ढील कनेक्शन की जाँच की गई थी? Whether all MCBs were checked for adequacy of capacity and loose connections?	हाँ नहीं Yes/No	
13	क्या सभी कबलों और तारों की पर्याप्त रेटिंग और ढील कनेक्शन के लिए जाँच की गई है? Whether all cables and wires are checked for its adequate rating and loose connection?	हाँ नहीं Yes/No	

14	क्या यूपीएस और उसका बैटरी बैंक ज्वलनशील पदार्थों से सुरक्षित रूप से दूर रखा गया है?	हाँ नहीं	
	Whether UPS and its battery bank is safely placed away from Inflammable materials?	Yes/No	
15	क्या एयर कंडीशनर के चेंजओवर में उपयोग किए जाने वाले टाइमर और साइनेज बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है स्वतः चालू/बंद? Whether adequate capacity contactor is used for timers used in changeover of Air Conditioners and for signage boards to make Auto ON/ OFF?	हाँ नहीं Yes/No	
16	क्या सभी पैनल बोर्ड और वितरण बोर्ड खोले गए थे और ओवरहीटिंग, ढीले संपर्क, कालापन आदि के लिए जाँच की गई थी? उन स्थानों का विवरण जहाँ अत्यधिक ताप/ढीला संपर्क/कालापन देखा गया है। Whether all Panel boards and distribution boards were opened and checked for overheating, loose contact, blackening etc.? Details of locations where overheating / loose contact / blackening is observed.	हाँ नहीं Yes/No	
17	क्या कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स, मोडेम, राउटर आदि से जुड़े सभी स्विच बोर्ड खोले गए हैं और ओवरहीटिंग, ढीले संपर्कों, ब्लैकिंग आदि के लिए जाँच की गई है? उन स्थानों का विवरण जहाँ अत्यधिक ताप/ढीला संपर्क/कालापन देखा गया है। Whether all Switch boards connected for Computer, Printer, Fax, Modem, Router etc., opened and checked for overheating, loose contacts, blackening etc? Details of locations where overheating / loose contact / blackening is observed.	हाँ नहीं Yes/No	
18	क्या उस भवन में लाइटनिंग अरेस्टर उपलब्ध कराया गया है जिसमें शाखा/एटीएम स्थित है? Whether lightening arrestor is provided for the building in which the Branch / ATM is located?	हाँ नहीं Yes/No	
19	क्या किसी विद्युत उपकरण और वायरिंग के पास पानी का रिसाव देखा गया है? Whether water seepage is observed near any of the electrical equipments and wirings?	हाँ नहीं Yes/No	
20	क्या इस तरह का प्रावधान है कि रात में उपयोग में नहीं आने वाली पूरी विद्युत प्रणाली को एक के माध्यम से अलग किया जा सके आइसोलेटर/औद्योगिक सॉकेट/एमसीबी क्या सामने प्रकाशित साइन बोर्ड का उपयोग किया गया है? क्या बिजली के उपकरणों और गैजेट्स को आइसोलेशन सुविधा/स्विच मिला है Whether provision is there in such a way that entire electrical system which is not in use at night can be isolated by means of an isolator / industrial socket/MCB	हाँ नहीं Yes/No	
21	क्या सामने प्रकाशित साइन बोर्ड का उपयोग किया गया है? Whether front lit sign board is used?	हाँ नहीं Yes/No	
22	क्या बिजली के उपकरणों और गैजेट्स को आइसोलेशन सुविधा/स्विच मिला है Whether electrical equipment and gadgets have got isolation facility/Switch	हाँ नहीं Yes/No	
23	तार/केबलों का जोड़ बाहर निकलता है या नहीं Whether jointing of wire / cables exit or not	हाँ नहीं Yes/No	
24	क्या परिसर में कोई अवांछित जीवित या मृत तार खुला रखा गया है? Whether any unwanted live or dead wires are kept open in the premises?	हाँ नहीं Yes/No	

25	क्या किसी प्लग और सॉकेट में कोई ढीला संपर्क देखा गया है? Whether any loose contact is observed in any of the plug and sockets?	हाँ नहीं Yes/No	
26	किसी एक्सटेंशन बॉक्स या स्पाइक बस्टर का उपयोग कैसे करें	हाँ नहीं	
	क्या परिसर में किसी एक्सटेंशन बॉक्स या स्पाइक बस्टर का उपयोग किया गया है? यदि उपयोग किया जाता है, तो क्या प्रबंधक को इसे बदलने की सलाह दी जाती है फिक्स्ड स्विच बोर्ड के साथ भी ऐसा ही? Whether any extension box or spike buster is used in the premises? If used, whether Manager is advised to change the Same with fixed switch boards?	हाँ नहीं Yes/No	
27	क्या उपयोग की जाने वाली वायरिंग सामग्री, एमसीबी आदि प्रतिष्ठित निर्मित है? Whether the wiring materials, MCB etc used are of reputed make?	हाँ नहीं Yes/No	
28	क्या परिसर में आरसीसीबी/आरसीबीओ/ईएलसीबी उपलब्ध कराया गया है? Whether RCCB/RCBO/ELCB is provided in the premises?	हाँ नहीं Yes/No	
29	क्या सभी स्विच गियर जैसे एमसीबी, ईएलसीबी, एसएफयू इत्यादि हैं इसकी कार्यक्षमता के लिए परीक्षण किया गया? Whether all Switch Gears such as MCB, ELCB, SFU etc. are tested for its functionality?	हाँ नहीं Yes/No	
30	क्या पर्याप्त संख्या में धुआँ और ताप डिटेक्टर मौजूद हैं और क्या वे काम करने की स्थिति में हैं? Whether adequate number of smoke and heat detectors is in place and also whether they are in working condition?	हाँ नहीं Yes/No	
31	क्या शाखा परिसर में विद्युत कनेक्शन की कोई अनधिकृत टैपिंग देखी गई है? Whether any unauthorized tapping of electrical connection observed in the Branch premises?	हाँ नहीं Yes/No	

- कोई अन्य टिप्पणी/सिफारिश अलग लेटर हेड पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- Any other observation / Recommendations should be submitted on separate letter head.
- इस प्रारूप के साथ रिपोर्ट सलाहकार के लेटर हेड पर प्रस्तुत की जाएगी।
- Report along with this format shall be submitted on letter head of the consultant.
- इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल सलाहकार के हस्ताक्षर एवं मोहर
- Signature & Stamp of the Engineer/Electrical Consultant

निनाक/Date:

स्थान/Place:

इंजीनियर/विद्युत सलाहकार का नाम

Name of Engineer/ Electrical Consultant

उपरोक्त बिन्दुओं के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी निरीक्षण किया जाना है:

Along with the above points, inspection is also to be carried out:

32	क्या शाखा सेटअप को चलाने के लिए उपलब्ध सभी उपकरण जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क उपकरण (स्विच, राउटर, मॉडेम आदि) केवल यूपीएस पॉइंट से जुड़े हैं या नहीं। यदि नहीं, तो यूपीएस से नहीं जुड़े उपकरणों का विवरण। Whether all the equipment available for running the branch setup like computers, network equipment (Switch, Router, Modem etc) are connected to UPS points only or not. If not, details of equipment not connected to UPS.	हाँ/नहीं Yes/No	
33	शाखा में यूपीएस सपोर्ट समय की जानकारी दी जाए। एएमसी/प्रीवेंटिव मटेनेंस रिकॉर्ड की जांच की जानी है। UPS support time at the branch to be informed. AMC / Preventive maintenance record checking is to be carried out.		
34	प्रत्येक ऑन-साइट एटीएम के लिए, ऑडिटर से बिजली आपूर्ति बिंदुओं के स्थान को सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है। क्या यह आम जनता के लिए सुलभ है या नहीं?		
	For each On-site ATM, auditor is expected to verify location of power points. Whether the same is accessible to general public or not?		
35	यदि कोई सब-मीटर स्थापित है, तो उसके स्थान का विवरण, और उसकी कार्यशील स्थिति। In case any sub-meter installed, location details thereof, and the working condition of the same.		

****ऑन-साइट एटीएम के मामले में, रिपोर्ट उपरोक्त प्रारूप के अनुरूप अलग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

****In case of On-site ATMs, the report should be submitted separately in line with above format.**

अनुलग्नक-जोनल कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

Annexure – Report to be submitted to Zonal/Regional Office

आंचलिक कार्यालय परिसर में प्रयुक्त उपकरणों का विवरण:

Details of Equipment used at the Office premise:

आंचलिक कार्यालय परिसर में उपयोग किए जा रहे विद्युत उपकरणों का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:

Details of electrical appliances being used at the Zonal/Regional Office premise to be summarized as below:

Sr.No.	मद का नाम Item Name	शाखा यूआईएसएस इरकनेक्ट में उपयोग किए गए उपकरणों की संख्या No. of equipment used at branch	यूपीएस पर कनेक्ट है या नहीं अगर कोई हो तो कनेक्शन Connected on UPS or Not	अवलोकन, यदि कोई हो Observations if any
1	नेटवर्क स्विच Network Switch			
2	नेटवर्क राउटर / Network Router			
3	नेटवर्क मोडम /Network Modem			
4	गेटवे पीसी / Gateway PC			
5	क्लाइंट सिस्टम / Client Systems			
6	कोल प्रिन्टर /Col printers			
7	कोल प्रिन्टर Col printers			
8	स्केनर / Scanner			
9	लेजर प्रिन्टर / Laser Printer			
10	फैक्स / Fax			
11	लाइट्स / Lights			
12	फैन/कूलर Fans / Cooler			
13	एटीएम के मामले में एसी यूनिट (स्प्लिट/विंडो) अलग से निर्दिष्ट करें AC Units (split / Window) In case of ATM, specify separately			
14	डीजी/जनरेटर उपलब्ध है या नहीं DG / Generator available or not			
15	/यूपीएस क्षमता / UPS capacity			
16	यूपीएस की बैटरियों की संख्या No. of batteries of UPS			
17	ऑन-साइट एटीएम विवरण On-site ATM details			
18	सीडीके/एमएफके की उपलब्धता Availability of CDK / MFK			
19	/ पासबुक प्रिन्टर / Passbook printer			
20	नकदी गिनने की मशीनें Cash counting machines			
21	सीसीटीवी एवं सभी कैमरों की कार्यप्रणाली CCTV & functioning of all cameras			

22	फ़ायर अलार्म/चोरी अलार्म Fire Alarm / Burglary alarm			
23	इन्वर्टर विवरण, यदि कोई हो Inverter details, if any			
24	तिजोरी में टाइम लॉक सिस्टम Time lock system at vault			
25	कोई अन्य वस्तुएँ - कृपया निर्दिष्ट करें Any other items - please specify			

TECHNICAL BID

1. फर्म / संगठन के बारे में मूलभूत जानकारी:

Basic Information about the Firm / Organization:

Sr.no.		विवरण Details	संलग्न दस्तावेज Documents Enclosed?
1	फर्म/कंपनी का नाम और पता Name of the firm / Company Along with Address		
2	सम्पर्क करने का विवरण व्यक्ति का नाम: फ़ोन नंबर. फ़ैक्स नहीं। ई-मेल आईडी: मोबाइल नंबर: वेबसाइट विवरण, यदि कोई हो: Contact Details Name of person: Phone No. Fax no. E-mail id: Mobile Number: Website details if any:		
3	स्थापना का तारीख और वर्ष (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें) Date and year of establishment (Enclose relevant documents)		
4	संगठन का प्रकार (एकमात्र मालिक/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/सहकारी निकाय आदि) Type of organization (Sole proprietor / partnership / private ltd/ co-operative body etc)		
5	पंजीकरण का विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) Details of registration (Documentary evidence to be enclosed)		
6	सरकार के साथ निष्पादित विद्युत लेखापरीक्षा कार्य आदेशों का विवरण / पीएसयू/ राष्ट्रीयकृत बैंक आदि (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) Details of electrical audit work orders executed with Govt / PSU / Nationalized Banks etc. (Documentary evidence to be enclosed)		
7	फर्म का वित्तीय विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) Financial Details of the firm (enclose documentary evidence)		
8	विद्युत लेखापरीक्षा कार्यों में अनुभव के वर्षों की संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें) No. of years of experience in electrical audit works (Certificate to be enclosed)		
9	पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न और बैलेंस शीट (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) Income tax returns & balance sheet of the last 3 years (documentary evidence to be enclosed)		

10	इलेक्ट्रिकल ऑडिटर/इंजीनियर/इंस्पेक्टर का नाम (योग्यता सहित पूर्ण विवरण) दिस्तावेज़ संलग्न करें) Name of electrical auditors / engineer / inspector (full details along with qualifications) (enclose documents)		
11	क्या विद्युत लेखापरीक्षक/अभियंता/निरीक्षक है वैध बीईई प्रमाणिकरण (प्रमाणपत्र संलग्न करें) Whether electrical auditor / engineer / inspector is having valid BEE certification (enclose certificate)		
12	/आयकर पैन नंबर / Income tax PAN number		
13	/जीएसटी नंबर / GST number		
14	क्या किसी इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल ऑडिटर के पास है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से ईए पंजीकरण? यदि हां, तो दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें। Whether any of the engineer /electrical auditor is having EA Registration from Bureau of Energy Efficiency? If yes, enclose documentary evidence.		

Annexure—Compliance of terms and conditions -in Technical Bid

I / we have read and understood the instructions and the terms and conditions contained in the tender document.

I do hereby declare that the information furnished in the response to tender document and other supplementary sheets is correct to the best of my / our knowledge and belief.

In case of selection of my / our bid for electrical audit work, we shall be carrying out the electrical audit work in accordance with the terms and conditions there of.

Signature of Authorized Signatory: _____

Name of Authorized Signatory: _____

Designation: _____

Address of firm: _____

Place:

Date:

Annexure -Commercial Bid

To,
Deputy Zonal Head,
Central Bank of India,
SCO-58, 59 sector 17 b,
Zonal Office,

Reg: Commercial Bid for Electrical Audit

With reference to tender document for electrical audit in Branches/admin offices/currency chests located in **Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Punjab, (UT of Jammu & Kashmir), and (UT of Laddakh)**, We are pleased to offer our best quote for carrying out the work as mentioned in the scope of work. We confirm that the electrical audit reports shall be submitted to concern Office in prescribed formats as per the scope of work.

S.No.	Description of work	Rate (Rs.)	GST & other applicable taxes	Total amount (Rs.)
1	Electrical Audit of offices/other establishments and their onsite ATMs as per the details mentioned in the tender notification. The rate shall include labour cost, travelling, equipment handling etc. ALL WORKS as per the SCOPE OF WORKS OF TECHNICAL BID			
TOTAL: Rupees-Only (Including all applicable taxes.)				

We understand that in case of difference of amount mentioned in words and numbers, the value mentioned in words shall prevail to decide on the L-1 Bidder.

निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं और हम पर बाध्यकारी होंगी।

All terms and conditions mentioned in the tender document are acceptable to us and shall be binding on us.

(फर्म की मुहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर)
(Signature of Bidder with Seal of Firm)